

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 正定县人民医院迁建项目  
项目编号 正行审投资[2020]29号  
建设地点 河北省石家庄市正定县  
验收单位 河北省正定县人民医院

2022年2月22日

### 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	正定县人民医院迁建项目	行业类别	社会事业类项目
主管部门 (或主要投资人)	河北省正定县人民医院	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	正定县行政审批局 正行审水土许决〔2021〕10号 2021年4月1日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2020年7月-2021年12月		
水土保持方案编制单位	河北思禹水利工程咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持监测单位	河北顺诚水利工程有限公司		
水土保持施工单位	河北恒山建设集团有限公司		
水土保持监理单位	河北顺诚水利工程有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	河北顺诚水利工程有限公司		

## 二、验收意见

2022年2月22日，河北省正定县人民医院在正定县组织召开了正定县人民医院迁建项目水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位、水土保持监测单位、水土保持监理单位、水土保持方案编制单位、施工单位的代表，与会人员成立了验收组（名单附后）。

验收组查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了相关单位的汇报，经审议，形成验收意见如下：

### （一）项目概况

正定县人民医院迁建项目（以下简称“本项目”）建设位置为河北省正定县境内，属于新建项目。本项目总建筑面积86000m<sup>2</sup>，主要建设门诊医技综合楼1座，住院部病房楼4座，行政管理楼1座，医廊1座以及附属用房、供氧站、污水处理站等配套设施。本项目建设动态总投资为99814.97万元，其中土建投资34461.35万元，资金来源为上级资金和正定县财政配套。项目开工日期为2020年7月，完工日期为2021年12月。

正定县人民医院迁建项目根据功能特点及水土流失特点，主要划分为建构筑物区，道路广场区，绿化区，预留用地。

### （二）水土保持方案批复情况

河北思禹水利工程咨询有限公司受建设单位委托编制了《正定县人民医院迁建项目水土保持方案报告书》，2021年4月1日，正定县行政审批局以正行审水保许决〔2020〕10号文批复了该水土保持方案报告书。

在后续的设计施工中，水土保持未做重大变更。

### （三）水土保持初步设计或施工图设计情况

无。

#### （四）水土保持监测情况

2021年10月，河北顺诚水利工程有限公司受建设单位委托，承担本项目的水土保持监测工作，2022年2月完成了《正定县人民医院迁建项目水土保持监测总结报告》。报告认为：已建水土保持设施发挥了保持、控制水土流失的作用，水土流失防治指标达到了方案设定目标。水土流失六项指标值：水土流失治理度99.58%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率98%，林草植被恢复率99.58%，林草覆盖率26.31%，均达到防治标准要求。

#### （五）验收报告编制情况和主要结论

河北顺诚水利工程有限公司承担本项目的水土保持设施验收报告编制工作。在工作建设过程中落实的防治措施主要包括：全面整地4.46hm<sup>2</sup>，雨水管网1190m，雨水调蓄池2座，绿化美化4.46hm<sup>2</sup>，密目网苫盖60900m<sup>2</sup>，临时排水沟235m，沉砂池37.50m<sup>3</sup>。

本项目实际完成水土保持措施总投资929.90万元，其中工程措施45.84万元，植物措施774.40万元，临时措施70.35万元，独立费用39.31万元。验收报告认为项目建设中实施的水土保持措施合理，水土保持措施防治效果明显，有效地防治了建设期间产生的水土流失。

#### （六）验收结论

正定县人民医院迁建项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，项目中已建成的各项水土保持设施质量达到合格水平，满足水土保持方案报告书及规范规程对水土保持设施质量的要求。符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验

收。

#### (七) 后续管护要求

对已建成的水土保持设施，建设单位应切实落实水土保持设施后续管护工作，确保各项水土保持设施长期发挥效益。

### 三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	宋希胜	河北省正定县人民医院	总务科副科长	宋希胜	建设单位
成员	崔巍	河北省正定县人民医院	放射科	崔巍	建设单位
	于乐	河北思禹水利工程咨询有限公司	工程师	于乐	水土保持方案编制单位
	李强	河北顺诚水利工程有限公司	工程师	李强	验收报告编制单位
	李强	河北顺诚水利工程有限公司	工程师	李强	水土保持监测单位
	王树清	河北顺诚水利工程有限公司	高级工程师	王树清	水土保持监理单位
	邢春伟	河北恒山建设集团有限公司	项目经理	邢春伟	施工单位